



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
644099 г. Омск, ул. Интернациональная, 41 тел.: 25-65-16, факс: 25-65-16

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Октябрьскому административному округу г. Омска  
(наименование органа государственного контроля (надзора))  
644021 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 281 тел./факс 46-49-33  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 76/1/1-2**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Казенное общеобразовательное учреждение Омской области**  
**«Адаптивная школа-детский сад № 292»**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Октябрьского АО г. Омска по пожарному надзору подполковника внутренней службы С.Н. Булдакова от «5» марта 2021 года № 76, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 минут 12 марта 2021 года по 12 часов 00 минут 24 марта 2021 года проведена плановая проверка государственным инспектором Октябрьского АО г. Омска по пожарному надзору, лейтенантом внутренней службы. Сезонным Русланом Станиславовичем здания детского сада, территории и нежилых помещений казенного общеобразовательного учреждения Омской области «Адаптивная школа-детский сад № 292» осуществляющего свою деятельность на объекте, расположенном по адресу: г. Омск, ул. 5-я Кордная, 22

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором казенного общеобразовательного учреждения Омской области «Адаптивная школа-детский сад № 292» Беловой Людмилой Степановной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
№ 76/1/1-1	Не обеспечена проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения	п. 3 ст. 59 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.24 СП 7.13130.2013; п. 42 Постановления Правительства	01.03.2022	



	вентиляции при пожаре	Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
№ 76/1/1-2	Не выполнено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения архива и гаражных боксов с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны	ч.22 ст. 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Октябрьского АО г. Омска  
по пожарному надзору Сезонов Р.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 24 » марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор казенного общеобразовательного учреждения Омской области  
«Адаптивная школа-детский сад № 292»

Белова Людмила Степановна

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

« 24 » марта 2021 г.

(подпись)